



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA : 3 + PE + N, 50 Hz, 230 / 400 V, TN-S
 OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA V ZMYSLE čl. 6.1 STN IEC 61140

Projektant: Ing. arch. Dušan Holan	časť: ELEKTRO
Vypracoval: Ing. arch. Tibor Marcin	Dátum: 10/2017
Stavebník: Obec Dvorec	Formát: 1x A3
Miesto stavby: parc. č. 366/1 k.ú. Dvorec, okr. Bánovce nad Bebravou	Mierka: 1 : 120
Stavba: Viacúčelové ihrisko 33x18m Dvorec	č. výkresu: E 2.1.
Stavebný objekt: SO-02 Osvetlenie ihriska	
Obsah výkresu: Situácia	

Autorizácia